



Усть-Теленгуйское
Теплосеть

-  Котельная
-  Разветвление
-  Тепловая камера
-  Потребитель
-  Участки
(указан внутренний диаметр)



Расширительный бак
ФАП

$\varnothing = 0.069 \text{ м}$
 $L = 14.0 \text{ м}$

Вр-3-1

$\varnothing = 0.069 \text{ м}$
 $L = 6.0 \text{ м}$

Школьная, 9
Магазин

Школа

Гараж школы

$\varnothing = 0.050 \text{ м}$
 $L = 5.0 \text{ м}$

$\varnothing = 0.082 \text{ м}$
 $L = 40.0 \text{ м}$

Администрация

$\varnothing = 0.050 \text{ м}$
 $L = 4.0 \text{ м}$

ул. Советская

$\varnothing = 0.100 \text{ м}$
 $L = 34.5 \text{ м}$

Советская, 17-1

$\varnothing = 0.069 \text{ м}$
 $L = 13.0 \text{ м}$

ТК-1

$\varnothing = 0.100 \text{ м}$
 $L = 29.0 \text{ м}$

Вр-1

$\varnothing = 0.100 \text{ м}$
 $L = 59.5 \text{ м}$

Дет/сад

$\varnothing = 0.082 \text{ м}$
 $L = 78.0 \text{ м}$

Котельная

ул. Школьная

ул. Советская

Д/к

ТК-3

$\varnothing = 0.069 \text{ м}$
 $L = 61.0 \text{ м}$

$\varnothing = 0.082 \text{ м}$
 $L = 46.0 \text{ м}$

ТК-2

$\varnothing = 0.082 \text{ м}$
 $L = 17.0 \text{ м}$

$\varnothing = 0.069 \text{ м}$
 $L = 74.0 \text{ м}$